

Прокурору района

Младший советник
юстиции

Д.А.Ланько

Исх. № 3 от 14.01.2022г.

Ответ на Представление.

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Савинский детский сад № 1, рассмотрев представление № 02-27-2021 от 28.12.2021 года Прокуратурой района об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности и законодательства об образовании:


Представление рассмотрено с участием представителя прокурора Савинского района младшего советника юстиции Д. А. Ланько.

В ответ на ваше представление сообщаем следующее:

1. Ваше представление рассмотрено на оперативном заседании 29.12.2021 года.
2. На указанном заседании приняты меры об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности.
3. Разработан план мероприятий по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности.
4. Виновные в допущении нарушении закона привлечены к ответственности (прилагается)

План мероприятий по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности.

№ п/п	Наименование нарушения	Принятые меры	Срок устранения
1	Не обеспечена очистка от снега наружных пожарных лестниц. Основание: п. 2 ППР РФ.	Провести очистку от снега наружных пожарных лестниц.	ежедневно.
2	Огнетушители, находящиеся на объекте защиты не закреплены на высоте не более 1,5 метра верха корпуса огнетушителя или не располагаются в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. Основание: п. 409	Запланировать приобретение специальных подставок для огнетушителей. Провести дополнительный осмотр огнетушителей, в ходе которого разместить огнетушители в соответствии с требованиями.	1 квартал 2022 года



	ППР РФ.		
3	Аварийное эвакуационное освещение в проходах и коридоре, служащих для эвакуации людей, находится в неисправном состоянии. Основание: ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.37 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённый постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479, п.7.74 СНиП 23-05 «Естественное и искусственное освещение».	Запланировать замену неисправного аварийного эвакуационного освещения.	1 квартал 2022 года

По состоянию на 23 декабря 2021 года нарушения под пунктами I указанного плана устранены в полном объеме.

Заведующая МКДОУ Савинский детский сад № 1
В.П.Тростина

