



## МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
(г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов)  
(ОНД и ПР г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов)

ул. Кооперативная, 8, г. Шуя, 155908  
телефон, факс: 3-71-14 (код 49351)  
эл. почта: ond-shuya@37.mchs.gov.ru  
телефон доверия 299-999 (код 4932)

«29» декабря 2021 года № 44-4-7-1-3

Заведующей МКДОУ Савинский  
детский сад № 1  
Тростиной В.П.

Ивановская область, п. Савино, ул.  
Советская, д. 19

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«29» декабря 2021 г.

г. Шуя  
(место рассмотрения: город, село, район)

Начальник ОАП ОНД и ПР (г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов) УНД и ПР  
Главного управления МЧС России по Ивановской области – государственный инспектор г.о. Шуя,  
Шуйского и Савинского районов по пожарному надзору майор внутренней службы Зубов Илья  
Евгеньевич

рассмотрев постановление № 24/156 от «29» декабря 2021 г. по административному  
правонарушению в области пожарной безопасности и материалы в отношении должностного  
лица – заведующей МКДОУ Савинский детский сад № 1 Тростиной Валентиной Петровной,

установил, что

Прокуратурой Савинского района с привлечением специалистов ОНД и ПР (г.о. Шуя,  
Шуйского и Савинского районов) УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ивановской  
области в период времени с 15 часов 10 минут по 15 часов 30 минут 23 декабря 2021 была  
проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере обеспечения пожарной  
безопасности в помещении МКДОУ Савинский детский сад № 1, по адресу: Ивановская область,  
п. Савино, ул. Советская, д. 19.

Указанное лицо при выполнении должностных обязанностей нарушила требования (не  
обеспечила выполнение требований) пожарной безопасности, а именно:

- не обеспечена очистка от снега наружных пожарных лестниц (основание: п. 2 Правил  
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением  
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);
- огнетушители находящиеся на объекте защиты не закреплены на высоте не более 1,5  
метра до верха корпуса огнетушителя или не располагаются в специальных подставках из  
негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (основание: п. 409 Правил  
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением  
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);

- аварийное эвакуационное в проходах и коридоре служащих для эвакуации людей находится в неисправном состоянии (основание: ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, п. 7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»).

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены причины и условия, которые способствовали совершению данного правонарушения в области пожарной безопасности.

Причинами и условиями способствующими совершению административного правонарушения, выявленного в ходе проведения проверки, являются ненадлежащая организация работы в указанной сфере, а также незнание нормативно – правовых актов регламентирующих пожарную безопасность объекта.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34 и частью первой ст. 29.13 КоАП РФ

#### ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное Представление и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствовавших;
2. Рассмотреть вопрос о выделении финансирования на устранение нарушений требований пожарной безопасности;
3. Разработать и утвердить план устранения нарушений требований пожарной безопасности;
4. Осуществлять непрерывный контроль за своевременным исполнением плана устранения нарушений требований пожарной безопасности.

**Настоящее представление в соответствии с частью 2 ст. 29.13 КоАП РФ подлежит рассмотрению с обязательным сообщением в наш адрес о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его получения.**

Одновременно сообщаем, что за непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения в установленный срок в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. За не предоставление сведений, равно как не своевременное предоставление сведений (о результатах принятых мер, предложенных настоящим представлением), предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.

Государственный инспектор  
г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов  
по пожарному надзору



И.Е. Зубов

Представление получил « 28 12 2021 г.

(фамилия, подпись)