



## МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
(г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов)

ул. Кооперативная, 8, г. Шуя, 155908  
телефон, факс: 3-71-14 (код 49351)  
эл. почта: ond-shuya@37.mchs.gov.ru  
телефон доверия 299-999 (код 4932)

«25» января 2022 года № 55-4-7-1-3  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

МКДОУ Савинский детский сад № 1

Ивановская обл., п. Савино, ул. Советская,  
д. 19

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения.

«25» января 2022 г.

г. Шуя

(место рассмотрения: город, село, район)

Начальник ОНД и ПР (г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов) УНД и ПР Главного  
управления МЧС России по Ивановской области – главный государственный инспектор г.о. Шуя,  
Шуйского и Савинского районов по пожарному надзору подполковник внутренней службы  
Корчагин Андрей Владимирович,

рассмотрев постановление № 24/4 от «25» января 2022 г. по административному  
правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на юридическое лицо  
МКДОУ Савинский детский сад № 1

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящееся (зарегистрированную) по адресу: Ивановская обл., п. Савино, ул. Советская, д. 19  
(ненужное зачеркнуть) (юридический адрес или адрес регистрации)

установил, что

28 декабря 2021 прокурором Савинского района, младшим советником юстиции Ланько  
Д.А. вынесено постановление об административном правонарушении по факту допущенных  
МКДОУ Савинский детский сад № 1 нарушения норм законодательства о пожарной безопасности  
по адресу: Ивановская обл., п. Савино, ул. Советская, д. 19.

Указанное лицо нарушило требования (не обеспечили выполнение требований) пожарной  
безопасности, содержащихся нормативно-правовых документах, а именно:

- не обеспечена очистка от снега наружных пожарных лестниц (основание: п. 2 Правил  
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением  
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);

- огнетушители, находящиеся на объекте защиты не закреплены на высоте не более 1,5  
метра до верха корпуса огнетушителя или не располагаются в специальных подставках из  
негорючих материалов, исключающих их падение или опрокидывание (основание: п. 409 Правил  
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением  
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);

- аварийное эвакуационное в проходах и коридоре служащих для эвакуации людей находится в неисправном состоянии (основание: ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, п. 7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»).

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены причины и условия, которые способствовали совершению данного правонарушения в области пожарной безопасности.

Причинами и условиями способствующими совершению административного правонарушения, выявленного в ходе проведения проверки, являются ненадлежащая организация работы в указанной сфере, а также незнание нормативно – правовых актов регламентирующих пожарную безопасность объекта.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34 и частью первой ст. 29.13 КоАП РФ

#### ПРЕДЛАГАЮ :

1. Безотлагательно рассмотреть данное Представление и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствовавших;
2. Рассмотреть вопрос о выделении финансирования на устранение нарушений требований пожарной безопасности;
3. Разработать и утвердить план устранения нарушений требований пожарной безопасности;
4. Осуществлять непрерывный контроль за своевременным исполнением плана устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Настоящее представление в соответствии с частью 2 ст. 29.13 КоАП РФ подлежит рассмотрению с обязательным сообщением в наш адрес о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его получения.

Одновременно сообщаем, что за непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения в установленный срок в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. За не предоставление сведений, равно как не своевременное предоставление сведений (о результатах принятых мер, предложенных настоящим представлением), предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.

Представление в соответствии с ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ может быть обжаловано в вышестоящий орган Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ивановской области (город Иваново, улица Диановых, дом 8-а) или в Шуйский городской суд Ивановской области (Ивановская область, город Шуя, площадь Комсомольская, дом 19) в течение 10 суток со дня вручения или получения копии представления. По истечении данного срока не обжалованное и не опротестованное представление вступает в законную силу.

Главный государственный инспектор  
г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов  
по пожарному надзору

А.В. Корчагин

Копия определения получена « 25 » 01 2022 г.

(подпись, фамилия)